

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НД и ПР ГУ МЧС России РД

РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова, 3. тел: 67-65-13, 64-92-85

Отделение НД и ПР № 11 по Хивскому, Агульскому, Курахскому и Сулейман-Стальскому районам с. Сардаркент, ПСЧ № 25

Предписание № 110/ 1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Директору МКОУ «Буткентская начальная общеобразовательная школа» Мехтиханову Э.Э.**

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР № 11 по Хивскому, Агульскому, Курахскому и Сулейман-Стальскому районам ГУ МЧС России по РД старшего лейтенанта в. службы Агабекова Р.Я № 110 от «01» августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «18» августа 2017 г. по 14 ч. 30 мин. «18» августа 2017 г. старшим дознавателем ОНД и ПР № 11 по капитаном в. службы Керимхановым Виталием Керимхановичем проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований норм пожарной безопасности в здании и на территории МКОУ «Буткентская НОШ» по адресу: С.Стальский р-н, с. Букент.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	в коридорах демонтировать полы на путях эвакуации выполненные из материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности	п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г	01.08. 2018 г.	
2	перегородка между помещением столовой и коридором выполнить из негорючих материалов	п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	01.08. 2018 г.	
3	автоматическую пожарную сигнализацию в здании НОШ смонтировать в соответствии с утвержденным проектом и с соблюдении действующих норм- шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложить на расстоянии более 50 см от осветительной электропроводки	НПБ 88-2001 п. 12.69	01.08. 2018 г.	
4	обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем автоматических установок пожарной сигнализации	п.63 ППР РФ № 390	01.08. 2018 г.	
5	обеспечить 2-ым эвакуационным выходам здание школы	СНИП 21-01-97 п.6.12	01.08. 2018 г.	
6	здание школы обеспечить наружным источником противопожарного водоснабжения	ст.92 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	01.08. 2018 г.	
7	обеспечить вывод сигнала автоматической	ФЗ № 123 от	01.08. 2018 г.	

пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	22.07.2008 г. п. 83		
--	------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР № 11 по Хивскому,

Курахскому, Агульскому и С.Стальскому районам

капитан вн. службы

Керимханов В.К.

«18» августа 2017 г

Предписание для исполнения получил (а):



Директор МКОУ
«Буткентская НОШ»
Мехтиханов Э.Э.

(подпись)

«18» августа 2017 г